



## Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

Centrala: (0) 22 381 01 00

Dyrekcja: (0) 22 381 02 75

Fax: (0) 22 381 01 05

E-mail: [ibs@ibspan.waw.pl](mailto:ibs@ibspan.waw.pl)

Web: [www.ibspan.waw.pl](http://www.ibspan.waw.pl)

NIP: 525 000 86 08

Warszawa 2011-03-31 r.

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że dokonuje korekty SIWZ:

Do wymagań SIWZ dopisujemy:

- „W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzielen p.poż. oraz przewodów o średnicy pow. 40 mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej REI 60 lub EI 60 przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poż. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzielen p.poż.”
- Warunkiem odbioru prac jest przeprowadzenie prób potwierdzających prawidłowość działania pompowni i hydrantów

Jednocześnie przedłużamy termin składania ofert na 12.4.2011 na godzinę 12:00.

Z poważaniem